



-Lucrările de instalații electrice se pot executa numai în baza unei autorizații de lucru scrisă și cu scoaterea de sub tensiune a instalației unei zone protejate -trebuie luate următoarele măsuri a) întreriperea tensiunii și separarea b) blocarea dispozitivelor de comutație, prin montarea indicatorilor de securitate cu caracter de întreripere a tensiunii și d) legarea instalației la pământ și scurtcircuit

-Nu mai dușularea acestor măsuri, instalația se consideră scoasă de sub tensiune.

-În vederea realizării zonei de lucru, se va realiza un sistem de masochine în ordinea de mai jos:

a) verificarea lipsei de tensiune;

b) legarea pământ și la scurtcircuit deșchiderea sarcinilor capacitive;

c) verificarea capacității de lucru;

d) măsuri tehnice de asigurare a măsuri de protecție de mână de natura neelectrică.

LEGENDA

- Doza existentă
- Doza nou prevăzută
- Traseu în pila la plafon
- Traseu în tub de protecție
- IPCY montat în pila
- Tablou electric existent
- Priza dubla P+N+PE/16A montată în pila, beneficiarul
- Întrerupător monopolar 10A/230V/16A montat în pila, core se va procura și monta prin grila beneficiarul
- Comutator monopolar 10A/230V/16A montat în pila, core se va procura și monta prin grila beneficiarul
- Loc lampa tip aplica de perete 100W, core se va procura și monta prin grila beneficiarul
- Loc lampa tip aplica de tavan 60W, core se va procura și monta prin grila beneficiarul
- Fie de distribuție și contorizare de pila executată prin grila SC ELECTRICA SA

NOTA

- Prezentul desen se consultă cu desenele de sistem, electrică generală de planuri instalații electrice IE-1... IE-9
- Lucrările de instalații electrice se vor realiza în conformitate cu normele de montaj de furnizare, betonare sau
- Apărătoarele electrice se vor monta la înălțimea de 1,2m de pardoseala
- Apărătoarele electrice se vor monta la înălțimea de 1,2m de pardoseala
- Corpurile noi de iluminat din camere se vor monta la înălțimea de 1,2m de pardoseala

LEGENDA

- DIAPRAGME
- PEREȚI CARE SE VOR ELIMINA
- UMPLUTURI

A	Nr.	Revizii	Conținut	Date