

Beneficiar : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Denumire : Consolidare imobil S+P+6E+M

Adresa : Str. Schitu Măgureanu nr. 19, Sector 1, București

Proiect nr : 26.133

Faza : P.T. + C.S.+ D.E.

Data : Ianuarie 2008

AVIZAT,  
I.C. Mun. București  
Inspector șef,

**PROGRAM DE FAZE DETERMINANTE**  
**pentru controlul calității lucrărilor la executarea instalațiilor electrice interioare și exterioare**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții (HG nr. 272/1994) și Procedurii privind controlul statului în fazele de execuție determinate, S.C."PROIECT BUCUREȘTI"S.A. stabilește prezentul program de control pentru lucrarea :

**Consolidare imobil S+P+6E+M, Str. Schitu Măgureanu nr. 19, Sector 1, București**

Participanții la recepția lucrărilor vor fi anunțați prin grija executantului cu 10 zile înainte de ajungerea în faza de execuție programată :

Nr. crt.	Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepționează și pentru care se întocmesc documente scrise	Documentul scris care se încheie PV-proces verbal PVFD-faze det. PVLA-lucr.ascunse PVR-recepție	Cine întocmește și semnează B-beneficiar E-executant G-geotehnician P-proiectant I-I.C.Mun.București	Numărul și data actului încheiat	Observații
0	1	2	3	4	5
1.	Verificarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ conf. C56/02 - Caiet instalații I - Instalații electrice interioare cap. 3.8.	PVFD	E, B, I, P	Laborator autorizat Buletin de verificare priză de pământ	
2.	Calitatea circuitelor electrice pe măsura executării lor și înainte de acoperirea lor, privind realizarea instalațiilor electrice etanșe, sistemul de marcare a conductelor, realizarea legăturilor electrice, continuitatea electrică rezistențele de izolații, conform C56/02 - Caiet instalații I - Instalații electrice interioare cap. 3.1., 3.2., 3.5. Instalația de protecție prin legarea la nulul de protecție, legarea la pământ de protecție, legările de echipotențializare.	PVLA	E, B		

Beneficiar : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Denumire : Consolidare imobil S+P+6E+M

0	1	2	3	4	5
3.	Verificarea instalației pentru a fi exclusă posibilitatea accidentării personalului la punerea în funcțiune a motoarelor și a tablourilor electrice. Funcționarea corectă a instalației de iluminat, verificarea compensării locale, a montării unităților electrice. Punerea instalației sub tensiune.	PVR	B, E, P		

**Legendă :**

<b>PV</b>	- proces verbal de verificare-constatare a calității lucrărilor
<b>PVR</b>	- proces verbal pentru probe de funcționare a instalației
<b>PVFD</b>	- proces verbal de control al calității lucrărilor în faze determinante
<b>PVLA</b>	- proces verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse

Proiectant general S.C."PROIECT BUCUREȘTI"S.A.  
DIRECTOR PRODUCȚIE,  
arh. Florin MOLDOVEANU

Beneficiar,  
Diriginte

Executant, I.C. Mun.București

Proiectant specialitate,  
ing. V. PÂRVU