

Investitor : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Obiectiv : Pr. nr. 26.133 / P.T. + C.S.+D.E.- Consolidare imobil S+P+6E+M Str. Schitu Măgureanu nr. 19, Sector 1, București

Obiectul : Instalații sanitare – Stație hidrofor și centrală termică

FORMULARUL C 10

FIȘA TEHNICĂ NR. 1S

Utilajul , echipamentul tehnologic : Pompă ape uzate convențional curate

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici și funcționali: – Pompă submersibilă ape uzate convențional curate Q = 8mc/h; H = 8mCA; P = 0,55kw	1.	
2.	Condiții privind exigențele de performanță (de asigurarea calității) – Certificatul de calitate – Agrement tehnic M.L.P.T.L.	2.	
3.	Condiții de livrare și plată – Complet echipat cu toate furniturile	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție – Se asigură manopera și piese de schimb în perioada de postgaranție pe bază de contract	4.	
5.	Alte condiții specifice – Nu este cazul	5.	

Proiectant,
S.C. "PROIECT BUCUREȘTI" S.A.
DIRECTOR PRODUCȚIE
Arh. Florin MOLDOVEANU

Ofertant,

ȘEF PROIECT SPECIALITATE
Ing. C-tin GHEȚU

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 ÷3; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectare, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 ÷ 3 revine ofertantului.