

Investitor : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Obiectiv : Pr. nr. 26.133 / P.T. + C.S.+D.E.- Consolidare imobil S+P+6E+M Str. Schitu Măgureanu nr. 19, Sector 1, București

Obiectul : Instalații sanitare – Stație hidrofor și centrală termică

FORMULARUL C 10

FIȘA TEHNICĂ NR. 3S

Utilajul , echipamentul tehnologic : Modul pompare stație de hidrofor menajer

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none">– modul pompare cu 2 pompe, cu turație variabilă având H=39mCA ; Q=5,1mc/h ; P = 2kw– montate pe suport dotat cu piciorușe de cauciuc antivibrație– complet echipat cu distribuitor de aspirație și refulare, robineți, clapete de sens, manimetru și tablou de automatizare	1.	
2.	Condiții privind exigențele de performanță (de asigurarea calității) <ul style="list-style-type: none">– Certificatul de calitate– Agrement tehnic M.L.P.T.L.	2.	
3.	Condiții de livrare și plată <ul style="list-style-type: none">– Complet echipat cu toate furniturile	3.	
4.	Condiții de garanție și postgaranție <ul style="list-style-type: none">– Se asigură manopera și piese de schimb în perioada de postgaranție pe bază de contract	4.	
5.	Alte condiții specifice <ul style="list-style-type: none">– Nu este cazul	5.	

Proiectant,
S.C. "PROIECT BUCUREȘTI" S.A.
DIRECTOR PRODUCȚIE
Arh. Florin MOLDOVEANU

Ofertant,

ȘEF PROIECT SPECIALITATE
Ing. C-tin GHEȚU

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 ÷3; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectare, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 ÷ 3 revine ofertantului.