SECTIUNE c - c
Scara 1:50




SECTIUNE b - b
Scara 1:50




SECTIUNE e - e
Scara 1:50




## DETALII PIESE METALICE
Scara 1:20







## EXTRAS DE MATERIAL METALIC INGLOBAT

| Poz. | Sectiune | Lung. | Buc. | Greutate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pe ml | pe buc. | Total |
| P1 | L 50 x 50 x 5 | 900 | 4 | 3.77 | 3.40 | 13.60 |
| P2 | L 50 x 50 x 5 | 800 | 4 | 3.77 | 3.02 | 12.10 |
| P3 | Prazn Ø10 | 600 | 32 | 0.617 | 0.37 | 11.84 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Suduri si rotunjiri: | | | | | | 2.00 Kg |
| TOTAL Kg: | | | | | | 40.00 |

SECTIUNE d - d
Scara 1:50




VEDERE PLANSEU
Scara 1:50




SECTIUNE ORIZONTALA a-a
Scara 1:50




NOTA:
- cotele topometrice (x,y) sunt exprimate in coordonate locale, pe teren putand fi identificati reperii necesari.

VERIFICAT,
conform Lg.10/95 art.5a si b si HGR 925/95

Clasa de expunere XA1
Beton armat clasa C25/30
Beton de uzura C25/30
Beton egalizare C6/7.5
Armare OB37 si PC52
a = 4 cm
Ciment tip CEM I sau SR I

REPRODUCEREA, IMPRIMAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, FIRCUM SI TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONFINUTE, ESTE PEDRIBA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL ISPE S.A.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prolectat | Ing. S. Badea | Cod borderou: I-1057.03.031-G0 -001 | A1(594x841=0.495 mp) |
| Verificat | Ing. A. Fatu | C-da/contr./proz: 241835876/40912/4.B.1 | |
| Aprobat | Ing. L. Chivu | Data: decembrie 2008 | |

Obiectiv: Cartier Ion Creanga
Beneficiar: Municipiul Bucuresti Faza:PT+CS
Denumire contract: Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in retele publice de alimentare cu apa si canalizare in zona Ion Creanga
Denumire lucrare: Strada NICOLAE CANEA - Canal

CAMERA DE INTERSECTIE RETELE DE CANALIZARE
COLECTOR Dn 1400 CU COLECTOR 2.4 M EXISTENT
PLAN COFRAJ (CI3)

Institutul de Studii si Proiectari Energetice S.A.
cod unic de inregistrare: 8630885
office@ispe.ro, www.ispe.ro

Scara: 1:50,1:20

I-1057.03.031-H3-013