

(b) Analiza Excluderilor Admisibile:

S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. nu a identificat si nu a solicitat spre aprobare incidente care sa constituie motiv de Excludere Admisibila.

(c) Rezultatul evaluarii Nivelului de Serviciu B5, tinand seama de verificarile efectuate de AMRSP :

- cazuri de inundari cu ape reziduale rezolvate in ≤ 48 ore : $NS\ B5 = \frac{332}{332} \times 100\% = 100\%$

(Standard Obiectiv : 95%)

s-a decis **Certificarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B5 -Eliminarea inundarii cu ape reziduale din gospodarii si curatare**, avand in vedere mentinerea valorilor NS B5 peste valorile Nivelului Standard Obiectiv.

Decizia Consiliului Executiv al AMRSP cu privire la aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii NS B5 – Eliminarea inundarii cu ape reziduale din gospodarii si curatare va fi transmisa imediat dupa redactare.

Constatarea ulterioara emiterii Deciziei Consiliului Executiv al AMRSP cu privire la aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii NS B5 – Eliminarea inundarii cu ape reziduale din gospodarii si curatare a unor informatii care contrazic datele raportate de catre ANB privind perioada de evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei.

Cu deosebita consideratie,

**Director General
Adrian CRISTEA**

**Director Servicii
Ciprian CARNUTA**

**Sef Compartiment
ing. Madalina COLIU**

**Intocmit
ing. Carmen Nedelcu
Responsabil monitorizare
Nivel de Serviciu B 5**