

CALITATEA APEI EPURATE - EFLUENT EPURAT PARTIAL eST:

Efluent epurat parțial eST	Număr depășiri încărcare				
	CBOS	CCO	Suspensiile solide	Fosfor	Azot
	≤45533 kg/zi	≤135043 kg/zi	≤60480 kg/zi	≤2048 kg/zi	≤13859 kg/zi
SO	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25
Număr depășiri	0	0	0	0	0
EA	0	0	0	0	0
NS realizat	da	da	da	da	da

DEBIT MEDIU EPURAT COMPLET (iB):

Debit mediu epurat complet (iB)	SO pentru debit epurat complet	NS realizat (da/nu)
mc/s	mc/s	da
5,09	≥ 4,5	

DEBIT MEDIU EPURAT PARTIAL (iM):

Debit mediu epurat parțial (iM)	SO pentru debit epurat parțial	NS realizat (da/nu)
mc/s	mc/s	da
6,17	≤ 10	

(b) Analiza Excluderilor Admisibile:

S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. nu a solicitat AMRSP aprobarea unor evenimente/incidente care sa constituie motiv de Excluderi Admisibile.

(c) Rezultatele evaluarii Nivelului de Serviciu B1:

Verificarile efectuate de AMRSP confirma faptul ca, pentru perioada 01.11.2017 - 31.10.2018, S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. s-a conformat cerintelor impuse prin Actul Adicional nr. 10/2013 la Contractul de Concesiune, drept pentru care s-a decis Certificarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea Apei Epurate.

Decizia Consiliului Executiv al AMRSP cu privire la aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea Apei Epurate va fi transmisa imediat dupa redactare. Constatarea ulterioara emiterii Deciziei Consiliului Executiv al AMRSP cu privire la aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 - Calitatea Apei Epurate a unor informatii care contrazic datele raportate de catre SC Apa Nova Bucuresti SA privind perioada de evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei.

Cu deosebita consideratie,

Director General
Adrian CRISTEA

Director Servicii
Ciprian CARNUTA

Sef Compartiment
ing. Madalina COLIU

Intocmit
ing. Mihail ALEXANDRESCU
Responsabil monitorizare Nivel de
Serviciu B 1