

# PUNCTUL NR. 11

## HOTĂRÂRE

privind modificarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Consolidarea imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 – Sediul Primăriei Municipiului București” aprobați prin H.C.G.M.B. nr. 159/12.07.2007 și modificați prin H.C.G.M.B. nr. 243/2008

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Investiții – Direcția Investiții, prin care se propune re aprobarea indicatorilor economici la obiectivul “Consolidarea imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 – Sediul Primăriei Municipiului București” ;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale C.G.M.B.;

Luând în considerare avizul Comisiei Tehnico – Economice a Primăriei Municipiului București nr. 27/10.04.2012;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

### CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Consolidarea imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 – Sediul Primăriei Municipiului București” aprobați prin H.C.G.M.B. nr. 159/12.07.2007 și modificați prin H.C.G.M.B. nr. 243/2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 243/2008, rămân neschimbate.

Art. 3 Direcțiile din aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de .....

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR GENERAL AL  
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
TUDOR TOMA**

ANEXA la H.C.G.M.B. nr .....

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI**

**“Consolidarea imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5  
– Sediul Primăriei Municipiului București”**

**Indicatori tehnico – economici:**

**VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI:** 81.733.950 lei, respectiv 18.163.100 euro inclusiv TVA  
din care :

**C+M:** 71.829.520 lei, respectiv 15.962.116 euro inclusiv TVA  
( curs 1 euro = 4,50 lei )

**Durata de realizare a investiției:** 6 luni

**Finanțarea investiției** se asigură din bugetul Consiliului General al Municipiului București.



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Cabinet Primar General

### EXPUNERE DE MOTIVE

Imobilul situat în Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, a fost realizat între anii 1906 – 1911 după un proiect al arhitectului Petre Antonescu.

Forma în plan a clădirii este aceea a literei E, cu latura mare paralelă cu bd. Regina Elisabeta. Accesul principal se realizează din bd. Regina Elisabeta, iar pe laturile către străzile Anghel Saligny și Elie Radu există accese secundare. Imobilul are regimul de înălțime: Subsol + Parter + 4 Etaje. Suprafața construită la sol este de 3.814 mp, iar aria construit desfășurată este de 21.992 mp.

Clădirea a fost expertizată în anul 2005 de către S.C. PROESCOM S.R.L. Soluția propusă pentru consolidare a fost aceea a metodei de izolare a bazei clădirilor, în acest sens fiind elaborat și proiectul de către S.C. PROESCOM S.R.L. Indicatorii au fost aprobați prin H.C.G.M.B. nr. 243 din 15.05.2008.

Valoarea totală aprobată a investiției a fost de 53.470.000 lei, din care C+M 43.908.000 lei, respectiv 10.542.137 euro fără TVA 19%, la un curs de 3,5 lei pentru 1 euro.

Realizarea lucrărilor este asigurată de S.C. ROTARY CONSTRUCȚII S.R.L., în baza Contractului de execuție lucrări nr. 89/30.06.2010, având ca obiect "Consolidarea imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 – Sediul Primăriei Municipiului București." Consultanța tehnică de specialitate pe perioada desfășurării lucrărilor este asigurată de S.C. EUROPEAN BUSINESS CONSULT S.R.L. în baza contractului de prestări servicii nr. 132 din 03.08.2012.

În urma începerii lucrărilor și verificării proiectului au rezultat următoarele:

- Soluția de consolidare a clădirii Primăriei Municipiului București prin metoda izolării bazei prezentată în proiectul de execuție nu este suficientă pentru punerea în siguranță a clădirii din punct de vedere seismic pentru partea de suprastructură a clădirii (deasupra planului de izolare) dacă se respectă cerințele din Avizul Tehnic al Comisiei Tehnice din cadrul MTI, iar prin verificarea efectuată, folosind echipamentele propuse și soluția inițială, nu s-a reușit să se atingă parametrii menționați în documentațiile proiectului de execuție.
- Societatea de consultanță a realizat o calibrare a soluției de izolare a bazei clădirii P.M.B. și a corelat proprietățile echipamentelor astfel încât să se întrunească principiile metodei de izolare a bazei construcțiilor și care să respecte cerințele avizului Comisiei Tehnice din cadrul MTI. Aceasta presupune o redimensionare a izolatoarelor pentru a atinge condițiile de funcționare proprii unei astfel de metode.
- A fost necesară completarea expertizei tehnice existente care a prevăzut și soluții de consolidare a suprastructurii clădirii. Acest lucru a fost solicitat și prin Procesul verbal de inspecție nr 5374/ 17.11.2010 al ITCBI. Completările și corelările descrise nu reprezintă o schimbare a soluției proiectului inițial deoarece:
  - Soluția de consolidare folosește tot metoda de izolare a bazei construcțiilor.
  - Sunt utilizați tot izolatori și amortizori sesimici pentru disiparea energiei sesimice.
  - Poziția izolatoarelor este în mare parte aceeași cu cea din proiectul inițial



- Sistemul de grinzi din cadrul proiectului nu se modifică.
- Inspectoratul Teritorial în Construcții București Ilfov (ITCBI) în procesul verbal de inspecție nr. 5374/17.11.2010 la capitolul Masuri punctul 2 precizează că "Se va revizui proiectul în vederea rezolvării neconcordanțelor dintre capitole, dintre partea scrisă și partea desenată și dintre proiectul PAC și PT+DE".

Primăria Municipiului București a depus spre avizarea Comisiei Tehnice pentru reducerea riscului seismic din cadrul MDRT proiectul de consolidare al clădirii P.M.B. completat și corelat. Acesta a fost elaborat de către S.C. SHOWDOWN S.R.L. cu denumirea "Reabilitarea imobilului situat în Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 – Sediul Primăriei Municipiului București". După studierea documentației, MDRT emite adresa cu nr. 4349/23.12.2011 care la aliniatul 2 "...constată că în documentația prezentată se dezvoltă soluția de consolidare prin metoda izolării bazei avizată la faza SF".

Ca urmare au fost stabilite ce fiind necesare următoarele:

- calibrarea și corelarea sistemului de de izolare pentru a atinge condițiile proprii unei astfel de metode.
- realizarea unei șaibe orizontale ( dală continuă ) la nivelul de deasupra izolatoarelor seismici.
- reducerea numărului de bare din elementele structurale și îmbunătățirea calității otelului beton pentru a asigura o conlucrare mai eficientă între oțel și beton.
- folosirea de beton autocompactat realizat în stația de betoane.
- rezolvarea infiltrațiilor din apa subterană la nivelul demisolului în zona de centrală termică.
- înlocuirea canalizării menajere și pluviale din curtea interioară a clădirii P.M.B., inclusiv căminele de vizitare și schimbare de direcție, întrucât rețeaua existentă este în stare avansată de degradare și montarea de clapete de sens în cadrul conductelor de canalizare pentru prevenirea refulării apei uzate în subsol.


Luând în considerare modificările și lucrările suplimentare menționate,

Valoarea totală a investiției este estimată la 81.733.950 lei, respectiv 18.163.100 euro, rezultă că aceasta depășește indicatorii aprobați prin H.C.G.M.B. nr. 243 din 15.05.2008.

În sensul celor de mai sus, a fost elaborat alăturatul proiect de Hotărâre a C.G.M.B., prin care se propune majorarea indicatorilor la obiectivul de investiții "**Consolidarea imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 – Sediul Primăriei Municipiului București**" care se supune dezbaterii și adoptării.

PRIMAR GENERAL

Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Direcția Generală Dezvoltare și Investiții

### Direcția Investiții

#### REFERAT DE SPECIALITATE

Imobilul care poartă în prezent numărul poștal 47 pe bd. Regina Elisabeta a fost realizat între anii 1906 – 1911 după un proiect al arhitectului Petre Antonescu.

Forma în plan a clădirii este aceea a literei E, cu latura mare paralelă cu bd. Regina Elisabeta. Accesul principal se realizează din bd. Regina Elisabeta, iar pe laturile către străzile Anghel Saligny și Elie Radu există accese secundare. Imobilul are regimul de înălțime: Subsol + Parter + 4 Etaje. Suprafața construită la sol este de 3.814 mp, iar aria construit desfășurată este de 21.992 mp. Înălțimea etajelor nu este uniformă, aceasta variind între 3, 45 m (demisol) și 5,25 m (etaj 1).

În urma avariilor produse de cutremurul din 4 martie 1977, sediul P.M.B. a făcut obiectul unor propuneri de consolidare care nu au fost transpuse în practică decât prin intervenții primare.

Clădirea a fost expertizată în anul 2005 de către S.C. PROESCOM S.R.L. Soluția propusă pentru consolidare a fost aceea a metodei de izolare a bazei clădirilor, în acest sens fiind elaborat și proiectul de către S.C. PROESCOM S.R.L. Indicatorii au fost aprobați prin H.C.G.M.B. nr. 243 din 15.05.2008.

Valoarea totală aprobată a investiției a fost de 53.470.000 lei, din care C+M 43.908.000 lei, respectiv 10.542.137 euro fără TVA 19%, la un curs de 3,5 lei pentru 1 euro.

În cadrul acestei valori au fost prevăzute următoarele lucrări:

Realizarea lucrărilor este asigurată de S.C. ROTARY CONSTRUCȚII S.R.L., în baza Contractului de execuție lucrări nr. 89/30.06.2010, având ca obiect "Consolidarea imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 – Sediul Primăriei Municipiului București." Consultanța tehnică de specialitate pe perioada desfășurării lucrărilor este asigurată de S.C. EUROPEAN BUSINESS CONSULT S.R.L. în baza contractului de prestări servicii nr. 132 din 03.08.2012.

În urma începerii lucrărilor și verificării proiectului au rezultat următoarele:

- Soluția de consolidare a clădirii Primăriei Municipiului București prin metoda izolării bazei prezentată în proiectul de execuție nu este suficientă pentru punerea în siguranță a clădirii din punct de vedere seismic pentru partea de suprastructură a clădirii (deasupra planului de izolare) dacă se respectă cerințele din Avizul Tehnic al Comisiei Tehnice din cadrul MTI.
- Prin verificarea efectuată, folosind echipamentele propuse și soluția inițială, nu s-a reușit să se atingă parametrii menționați în documentațiile proiectului de execuție.
- Societatea de consultanță a realizat o calibrare a soluției de izolare a bazei clădirii P.M.B. și a corelat proprietățile echipamentelor astfel încât să se întrunească principiile metodei de izolare a bazei construcțiilor și care să respecte cerințele avizului Comisiei Tehnice din cadrul MTI. Aceasta presupune o redimensionare a izolatorilor pentru a atinge condițiile de funcționare proprii unei astfel de metode. În acest sens s-a propus

utilizarea a doua tipuri de izolatori cu diametre, caracteristici tehnice și număr diferite față de cei prevăzuți în proiect. De asemenea s-a reanalizat poziția mășuțelor de susținere a cadrului purtător în special mășuțele sub care vor fi montați izolatorii, astfel încât să fie posibilă montarea acestora.

- A fost necesară completarea expertizei tehnice existente care a prevăzut și soluții de consolidare a suprastructurii clădirii. Acest lucru a fost solicitat și prin Procesul verbal de inspecție nr 5374/ 17.11.2010 al ITCBI care la capitolul Măsuri la punctul 3 menționează: "Se va completa expertiza în sensul reactualizării și documentația tehnică ca urmare a constatărilor unor neconcordanțe între situația din teren și cele menționate în expertiza ( degradări , dimensiuni diferite ale elementelor, materiale diferite ( beton în loc de cărămidă) decât cele prevazute în proiect.

Completările și corelările descrise nu reprezintă o schimbare a soluției proiectului inițial deoarece:

- Soluția de consolidare folosește tot metoda de izolare a bazei construcțiilor.
- Sunt utilizați tot izolatori și amortizori sesimici pentru disiparea energiei sesimice.
- Poziția izolatoarelor este în mare parte aceeași cu cea din proiectul initial
- Sistemul de grinzi din cadrul proiectului nu se modifică.
- Inspectoratul Teritorial în Construcții București Ilfov (ITCBI) în procesul verbal de inspecție nr. 5374/17.11.2010 la capitolul Masuri punctul 2 precizează că "Se va revizui proiectul în vederea rezolvării neconcordanțelor dintre capitole, dintre partea scrisă și partea desenată și dintre proiectul PAC și PT+DE".

Primăria Municipiului București a depus spre avizarea Comisiei Tehnice pentru reducerea riscului seismic din cadrul MDRT proiectul de consolidare al clădirii P.M.B. completat și corelat. Acesta a fost elaborat de către S.C. SHOWDOWN S.R.L. cu denumirea "Reabilitarea imobilului situat în Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 – Sediul Primăriei Municipiului București". După studierea documentatiei, MDRT emite adresa cu nr. 4349/23.12.2011 care la aliniatul 2 "...constată că în documentația prezentată se dezvoltă soluția de consolidare prin metoda izolării bazei avizată la faza SF".

Ca urmare au fost stabilite ce fiind necesare următoarele:

- calibrarea și corelarea sistemului de de izolare pentru a atinge condițiile proprii unei astfel de metode. În acest scop a fost propus un sistem de izolare a bazei și amortizare a deplasărilor laterale asigurat de 2 tipuri de amortizori ( tip 1 – 206 bucăți cu diametrul de 1000 mm, tip 2 – 56 bucăți cu diametrul de 1050 mm ).
- realizarea unei șaibe orizontale ( dală continuă ) la nivelul de deasupra izolatoarelor seismice.
- reducerea numărului de bare din elementele structurale și îmbunătățirea calității oțelului beton pentru a asigura o conlucrare mai eficientă între oțel și beton precum și o turnare corespunzătoare a betonului utilizat.

- folosirea de beton autocompactat realizat în stația de betoane prin adăugarea de aditivi, care să permită vibrarea acestuia după turnare, în condițiile existenței unui număr mare de bare în elementele structurale.
- rezolvarea infiltrațiilor din apa subterană la nivelul demisolului în zona de centrală termică prin soluții de tipul injecțiilor cu beton.
- înlocuirea canalizării menajere și pluviale din curtea interioară a clădirii P.M.B., inclusiv căminele de vizitare și schimbare de direcție, întrucât rețeaua existentă este în stare avansată de degradare, multe dintra acestea fiind colmatate. Montarea de clapete de sens în cadrul conductelor de canalizare pentru prevenirea refulării apei uzate în subsol.

Luând în considerare modificările și lucrările suplimentare menționate,

Valoarea totală a investiției este estimată la 81.733.950 lei, respectiv 18.163.100 euro, rezultă că aceasta depășește indicatorii aprobați prin H.C.G.M.B. nr. 243 din 15.05.2008.

În aceste condiții este necesară promovarea unei Hotărâri a Consiliului General al Municipiului București prin care să se aprobe noii indicatori, după cum urmează:

**Valoarea totală a investiției: 81.733.950 lei, respectiv 18.163.100 euro inclusiv TVA**

din care :

**Valoarea C+M: 71.829.520 lei, respectiv 15.962.116 euro inclusiv TVA**

( curs 1 euro = 4,50 lei )

În sensul celor de mai sus, a fost elaborat alăturatul proiect de Hotărâre a C.G.M.B., prin care se propune majorarea indicatorilor la obiectivul de investiții **“Consolidarea imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 – Sediul Primăriei Municipiului București”** care se supune dezbaterii și adoptării.

**DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE INVESTIȚII**

Director General


**Bogdan HREAPCA**



**DIRECȚIA INVESTIȚII**

Director Executiv

**Bogdan ȘOȘOACĂ**



**"PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"  
CONSILIUL TEHNICO ECONOMIC**

**AVIZ NR . 27 / 10. 04. 2012**

eliberat în baza procesului verbal încheiat în ședința C.T.E. din data de 10.04. 2012

**I. DENUMIREA DOCUMENTAȚIEI: REABILITARE IMOBIL B-DUL REGINA ELISABETA NR 47, SECTOR 5-SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.**

**II. FAZA: PT-DE.**

**III PROIECTANT: SC SHOWDOWN DESIGN SRL**

**IV. INVESTITOR : PMB-DGDI-DIR INVESTITII.**

**VI. CONSILIUL TEHNICO ECONOMIC:**

COMPONENTA	NUME SI PRENUME	COMPARTIMENT
PREȘEDINTE	BOGDAN HREAPCA	Director General DGDI.
MEMBRII	Bogdan Sosoaca-secretar Popa –Balan Corina Alexandra Radu Aurelia Vrinceanu Liliana	Directia de Investitii
	Ion Dedu	DTDSC
	Gheorghe Patrascu A. Zaharescu A. Botezatu Mircea Constantinescu Dumitru Savoii Flavius Cosmin Gheorghiu A Zaharia Mircea Leca	D.U.A.T.  D.G.E. DUP
	Florea Ion	D.F.C.

**VII. INVITATI:**

SC INFRAWATTER DI. Racoviteanu G. DI A. Chieu, DI Radu Parvan	SC PROIECT BUCUREȘTI SA
SC SHOWDOWN DESIGN SRL	SC PROIETECH CONSTRUCT
SWECO HALCROW SOCEREAH-JW SHS	BIROU ARH DORIN STEFAN ARCADIA ENGINEERING SRL

**X. URMARE ANALIZEI DOCUMENTATIILE FAZA SF, PT/DE SUPUSE AVIZARII CTE-PMB SUNT CONFORME CU HGR nr 28/2008 respectiv ORD MDLPL 863/2008 modificat si completat cu ORD MDRL NR 276/2009 ; DPG 1672/28.12.2011.**

**X. Documentatia supusa avizarii astazi 10.04.2012,**

**■ SE AVIZEAZĂ FAVORABIL DOCUMENTATIA FAZA PT-DE.**

PREȘEDINTE C.T.E.,  
DIRECTOR GENERAL D.G.D.I.  
BOGDAN HREAPCA

SECRETAR C.T.E.,  
DIRECTOR EXECUTIV D.I.  
BOGDAN ȘOSOACĂ



CONFORM CU  
ORIGINALUL



## Consiliul General al Municipiului București

### HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.159/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru „Consolidarea imobilului din B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 „

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Hotărârea de Guvern nr.706/11.11.1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea prefecturilor;

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.d) și art.45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

### CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE :

Art.I Se aprobă modificarea anexei 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr.159/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru „Consolidarea imobilului din B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins : «Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art.1 se asigură din bugetul propriu al Municipiului București ».

Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.05.2008.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL  
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma

București, 15.05.2008  
Nr. 243



*multiplicat 20.05.2008*



CONFORM CU ORIGINALUL

ANEXA 1 LA H.C.C.M.B. NR. 243/2008.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI "CONSOLIDAREA IMOBILULUI DIN B.DUL REGINA ELISABETA NR.47, SECTOR 5"

BENEFICIAR: - Consiliul General al Municipiului București

PROIECTANT: SC PROESCOM SRL

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției : 53.470.000 lei  
în prețuri octombrie 2006 – 1 Euro=3,5 lei

Construcții-montaj: 43.908.000 lei

EȘALONAREA LUCRĂRILOR:

- lei -

Anul I	Total investiție	10.735.000
	C+M	9.220.000
Anul II	Total investiție	31.735.000
	C+M	25.688.000
Anul III	Total investiție	11.000.000
	C+M	9.000.000

Capacități puse în siguranță mp.Ad 21.992  
pentru consolidarea clădirii și punerea în siguranță prin procedeul „izolării bazei”  
rezulta următorii indicatori de preț

INDICE TOTAL CU TVA lei/mp.Ad  
Valoarea totală a investiției 2.431  
C+M 1.997

INDICE TOTAL FARA TVA lei/mp.Ad  
Valoarea totală a investiției 2.043  
C+M 1.678

17/11/08



Handwritten signature and stamp of the Directorate of Technical Assistance.

*Zygy*



CONFORM CU  
ORIGINALUL

Durata de realizare: 24 luni

**FACTORII DE RISC:**

Categoria de importanță a construcției este categoria „B”, „construcție de importanță deosebită”, clădirea având destinația de sedii pentru instituții ale administrației publice locale ale Municipiului București (fost palat al Ministerului Lucrărilor Publice) și monument de arhitectură înscris la poziția 969 cu numărul B II m A + 18688 în Lista Monumentelor Istorice a Municipiului București.

Clasa de importanță a construcției este I (vitală), conform P100-92 cap.5, tabelul 3.


Clădirea se încadrează în gradul II de rezistență la foc, în conformitate cu condițiile minime stabilite în NP1189-99.

**FINANȚAREA INVESTIȚIEI:**

Finanțarea obiectivului de mai sus se asigură din bugetul Consiliului General al Municipiului București.



*Zygy*



*republicat 20.05.2008*

20-07-2007

COPIE

ORIGINAL



16 Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru « Consolidarea imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5 » și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.169/1999

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană ;

Văzând raportul Comisiei Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de avizul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului – Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor nr.13/02.04.2007 și de adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nr.23382/LB/12.06.2007 ;

În conformitate cu art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d) și art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se abrogă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru « Consolidarea imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5 », conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Execuția lucrărilor prevăzute la art.1 se asigură din bugetul Consiliului General al Municipiului București, credite și alte surse constituite potrivit legii.

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr.169/1999 se abrogă.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021.305 55 00; [www.bucuresti-primaria.ro](http://www.bucuresti-primaria.ro)

*[Handwritten signatures and stamps]*

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.07.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Maria Roxana Cosma

București, 12.07.2007  
Nr.159




SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma

20-07-2007

ORIGINALUL






PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
Direcția Generală Dezvoltare și Investiții  
Direcția Investiții


SERVICIUL LUCRĂRI INVESTIȚII

Număr: 522/18.02.2013



Către,

CABINET SECRETAR GENERAL



Vă transmitem alăturat, în vederea supunerii spre dezbateră în următoarea ședință a Consiliului General al Municipiului București, Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 243/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate pentru „Consolidarea imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 – Sediul Primăriei Municipiului București”, proiect inițiat de către Direcția Investiții din cadrul Direcției Generale Dezvoltare și Investiții”.

Vă mulțumim.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Corina POPA - BĂLAN

Șef Serviciu,  
Luiza MATHEAS

Întocmit,  
Tereza Nenetu  
2 ex./18.02.2013

