



Consiliul General al Municipiului București

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție privind „Reparații capitale Puțuri de apă Parc Drumul Taberei”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Avizul Consiliului Tehnico Economic al Primăriei Municipiului București nr. 73 din 07.09.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor *art.36* alin. (2) lit b, *alin. (4), lit. d* și *art.45* alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă *documentația de avizare a lucrărilor de intervenție privind „Reparații capitale Puțuri de apă Parc Drumul Taberei”*, conform indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agreement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București

Anexă la H.C.G.M.B. nr.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
privind „Reparații capitale Puțuri de apă Parc Drumul Taberei”

1. Valoarea totală(INV), inclusiv TVA: 73,3287 mii lei (17,1017mii EUR)
1 EUR = 4,2878 lei din decembrie 2010

Din care:

Construcții – montaj (C+M) : 73,3228mii lei


2. Eșalonarea investiției (INV/C+M) :

- Anul I INV/ C+M : 73,3287 mii lei/ 73,3228 mii lei

3. Durata de realizare (luni): 4 luni

Director General
ADMINISTRAȚIA LACURI / PARCURI
ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

Bogdan Peter TĂNASE



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Cabinet Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

În Parcul Drumul Taberei există 9 foraje de mică adâncime executate de fosta Regie de Apă a Municipiului București care au fost preluate în administrare de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Puțurile forate de mică adâncime au o vechime de peste 40 de ani, fiind în funcțiune doar 4 foraje și anume: FP3 cu adâncimea de 30 m, executat în 1958, FD3 cu adâncimea de 31 m, executat în 1973, FD4 cu adâncimea de 32 m, executat în 1973, FD5 cu adâncimea de 32 m, executat în 1973. Sunt propuse lucrări de reabilitare a 4 foraje care sunt în funcțiune și casarea celor 5 neutilizate.

Reabilitarea forajelor de mică adâncime se impune să se execute cât mai repede posibil deoarece sursa subterană de bază a depășit cu mult perioada de siguranță.

Operațiile care trebuie executate sunt: extragerea pompelor submersibile din foraje, demontarea instalației hidraulice din cabina puțului, măsurarea nivelului hidrostatic, măsurarea adâncimii forajului, șablonarea coloanei din foraj, introducerea garniturii de denisipare și efectuarea denisipării, stabilirea caracteristicilor hidrogeologice ale forajului, efectuarea analizei fizico-chimice a apei, stabilirea caracteristicilor tehnice ale pompei submersibile, montarea pompei submersibile, montarea instalației hidraulice din cabină, montarea tabloului electric.


Toate intervențiile se vor face conform recomandărilor expertizei tehnice, pe baza unor proiecte de specialitate întocmite în conformitate cu legislația în vigoare și respectând Avizul favorabil al C.T.E. din Primăria Municipiului București nr. 73 din 07.09.2011.

Având în vedere cele menționate mai sus și ținând cont de Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare Urbană-Direcția de Mediu și Administrației Lacurilor Parcuri și Agrement București, propun spre dezbateră Consiliului General al Municipiului București, prezentul proiect de hotărâre privind **aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenție privind „Reparații capitale Puțuri de apă Parcul Drumul Taberei”**.

PRIMAR GENERAL

Prof.dr. Sorin Mircea OPRESCU





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. / 2013

RAPORT DE SPECIALITATE

În Parcul Drumul Taberei există 9 foraje de mică adâncime executate de fosta Regie de Apă a Municipiului București care au fost preluate în administrare de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Situația existentă

Puțurile forate de mică adâncime au o vechime de peste 40 de ani, fiind în funcțiune doar 4 foraje și anume: FP3 cu adâncimea de 30 m, executat în 1958, FD3 cu adâncimea de 31 m, executat în 1973, FD4 cu adâncimea de 32 m, executat în 1973, FD5 cu adâncimea de 32 m, executat în 1973.

Toate forajele sunt echipate cu pompe submersibile, au prevăzute cabine din beton îngropate și perimetru de protecție sanitară împrejmuit cu gard din panouri de plasă. Deoarece, la preluarea acestor puțuri nu s-au predat și documentațiile tehnice ale acestora, nu se cunosc date referitoare la modul de definitivare al forajelor, modul de exploatare în timp și operațiile de întreținere.

Lucrări de reparații capitale propuse

Prezenta documentație propune lucrări de reabilitare a 4 foraje care sunt în funcțiune și casarea celor 5 neutilizate.

Reabilitarea forajelor de mică adâncime se impune să se execute cât mai repede posibil deoarece sursa subterană de bază a depășit cu mult perioada de siguranță.

Operațiile care trebuie executate sunt: extragerea pompelor submersibile din foraje, demontarea instalației hidraulice din cabina puțului, măsurarea nivelului hidrostatic, măsurarea adâncimii forajului, șablonarea coloanei din foraj, introducerea garniturii de denisipare și efectuarea denisipării, stabilirea caracteristicilor hidrogeologice ale forajului, efectuarea analizei fizico-chimice a apei, stabilirea caracteristicilor tehnice ale pompei submersibile, montarea pompei submersibile, montarea instalației hidraulice din cabină, montarea tabloului electric.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

1. **Valoarea totală**(INV), inclusiv TVA: 73,3287 mii lei (17,1017mii EUR)
1 EUR = 4,2878 lei din decembrie 2010

Din care:

Construcții – montaj (C+M) : 73,3228mii lei

2. **Eșalonarea investiției (INV/C+M) :**

- Anul I INV/ C+M : 73,3287 mii lei/ 73,3228 mii lei

3. **Durata de realizare (luni):** 4 luni

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului General al Municipiului București alăturatul proiect de hotărâre, inițiat de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, privind *aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenție privind „Reparații capitale Puțuri de apă Drumul Taberei”*.

Director General
Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Gheorghe PĂTRAȘCU



Director Executiv
Direcția de Mediu

Oana GRIGORE

Administrația Lacuri,

Parcuri și Agrement București

Director General

Bogdan Peter TĂNASE

