


CONFORM CU
ORIGINALUL

ANEXA LA HCGMB nr. 160 / 27.05.2009

Obiectivul de investiții: "Eficientizarea alimentării cu energie termică a consumatorilor racordați la CT 6 Bucurestii Noi"

Nr crt	Denumire Indicator	U.M.	Situatia existenta	Situatia proiectata avizata
A	INDICATORI CALCULATI IN VARIANTA STATICA			
1	Valoarea totala a investitiei, (INV), inclusiv TVA, In preturi -23 iulie 2008, 1euro=3,5666 lei din care: constructii montaj (C+M)	Mii Lei Mii Lei		3.418,95 2.372,27
2	Esalonarea investitiei (INV/C+M) Anul I Valoarea totala a investitiei (INV), inclusiv TVA constructii montaj (C+M)	Mii Lei Mii Lei		3.418,95 2.372,27
3	Durata de realizare a lucrarilor de investitii	luni		6
4	Capacitati (in unitati fizice si valorice)			
4.1	Debit transport	Gcal/h	0,950 inc. 0,433 acc	0,950 inc. 0,433 acc
4.2	Lungime tronson -primar -secundar	m m	180,5 176,0	180,5 176,0
4.3	Venituri anuale din activitatea de transport si distributie a energiei termice	Lei	187.811	212.937
4.4	Costuri anuale din activitatea de transport si distributie a energiei termice	Lei	319.425	170.812
4.5	Volumul anual de energie termica transportata	Gcal/an	883,67	883,67
4.6	Costul energiei termice	Lei/Gcal	361,48	193,30
4.7	Profit net anual din activitatea de transport si distributie a energiei termice	Lei	-131.614	35.385
5	Alti indicatori			
5.1	Rata profitului	%		20,72
5.2	Durata normala de functionare	Ani		30
5.3	Termenul de recuperare al investitiei (Investitie/Profit Situatia Proiectata-Profit situatia existenta)	Ani		17,20
B	INDICATORI CALCULATI IN VARIANTA DINAMICA			
1	Rata de actualizare	%		5
2	VNA (Venitul net actualizat) sau Cash Flow (Lei pe durata eficienta de functionare)	Lei/25 ani		481.862
3	Raport Venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate			1,09



Municipalitatea
10.06.09