

Multiplicat 08.03.2013



REGIA AUTONOMA DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE BUCUR

Str. Cavafii Vechi nr. 15, Sector 3, București, Cod 030254.
Telefon: 0372.148.000 (centrala); 021.313.99.06; Fax: 021.312.30.18;
Nr. R.C. J40/195/1991; C.I.F. RO361218; CONT: RO87 RNCB 0074 0064 2303 0004;
RO55 RNCB 0074 0064 2303 0092 - B.C.R. - Filiala sector 3




ANEXA 1 la HCGMB NR.

39/25.02.2011

ANEXA LA REFERAT nr. Th S26/ 11.04.2011

Miloc fix pozitionat aerian propus la casare

Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Cod clasif.	Nr. inv. RADET/ PMB	An P.I.F.	Valoare inventar	Valoare ramasa	Durata ramasa (luni)	Grad real de uzura	Motiv propunere casare	Precizare date tehnice (amplasament, diametre lungimi etc.)
1.	Racord Termoficare I.C.M.A. (Valrom)	1922	480/15889	1972	16698.90	0	0	100%	Contract reziliat din 1999. Niu exista potentiali consumatori.	2Dn 150 mm, pozitionat aerian pe o lungime de 182 ml; traseul conductelor urmareste linia gardului Valrom; societatea Valrom a solicitat dezafectarea conductelor.



CONFORM
CU OTIC...

DIRECTOR GENERAL
Ing. Mihai Bogdan BECHEANU



DIRECȚIA TEHNICĂ - SERVICIUL TEHNIC

INTOCMIT : Ing Erol IOMER

FUNCȚIA : inginer

DATA : 20.06.2011

Tel. : 0372 757909 / int. 255; Fax 021. 330.3084



REGIA AUTONOMĂ DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREȘTI

Str. Căpârlă Vechi nr. 15, Sector 3, București, Cod 030254,
Telefon: 0372.148.000 (centrală); 021.313.99.06; Fax: 021.312.30.18;
Nr. R.C. J40/195/1991; C.I.F. RO361218; CONT: RO87 RNCB 0074 0064 2303 0001;
RO55 RNCB 0074 0064 2303 0092 - B.C.R. - Filiala sector 3;




ANEXA 2 la HCGMB NR. 39/25.02.2013


RADET BUCURESTI

Mijloace fixe amortizate integral de la CT Gabroveni propuse la casare – Divizia Producere ET

Nr. Crt.	Denumire mijloc fix	Cod Clasif	Nr. inv. RADET	An PIF	Valoare Inventar [lei]	Valoare ramasa	Durata Ramasa [luni]	Grad real de uzura	Motiv propunere de casare
1.	Retea Exterioara de Distributie a Energiei Termice CT Gabroveni	1922	2837	1975	30000	0	0	100%	Conductele de agent termic traverseaza subsoluri insalubre, proprietarii refuza accesul la subsoluri, pierderi de peste 52% la aceasta CT, proprietarul spatiului unde se gaseste centrala solicita chirie. Motivele sunt trecute in referatul nr.87/19.01.2011 al Diviziei Producere ET, pe care il atasam prezentei. Grad avansat de uzura fizica si morala.
2.	Instalatie CT Gabroveni str. Gabroveni nr.4 sector 3.	1921	2017	1975	39200	0	0	100%	
TOTAL					69200	0			



DIRECTIA TEHNICA - SERVICIUL TEHNIC
INTOCMIT : Ing. Erol IOMER
FUNCTIA : inginer
DATA : 14.06.2011




CONFORM
CU ORIGINEA


DIRECTOR GENERAL
Ing. Mihail Bogdan BECHEANU
CONSILIUL DE ADMINSTRATIE

Modificat WP 08.03.2012

Nr. inv. admin	Nr. inv cf HCGMB 186/2008	Cod clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare					Vecini	Anul dobândirii, după caz, al dării în folosință	Valoare inventar RON	Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
				Elemente de identificare descriptive	Adresa							
					Tip artera	Denumire artera	Nr. Postal	Sector				
480	15889	1.9.2.2	Racord Termoficare I.C.M.A.		Str.	Preciziei	30	6		1972	16698,90	Legea nr. 213/1998 și nr. 51/2006
2837	14152	1.9.2.2	Rețea Exterioara De Distributie a energiei Termice CT Gabroveni							2006	30000,00	Legea nr. 213/1998 și nr. 51/2006
2017	16958	1.9.2.1	Instalație CT Gabroveni		Str.	Gabroveni	4	3		2006	39200,00	Legea nr. 213/1998 și nr. 51/2006
										TOTAL	85898,90	







CONFORM
CU ORIGINALA