



ANEXA 1 la H.C.G.M.B. nr. 133/30.06.2015

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**  
**ai proiectului " Modernizarea centralei termice de la sediul Direcției Întreținere**  
**Sisteme Energetice și Cale de Rulare - faza " documentație de intervenție "**

1. Valoare totală ( inclusiv T.V.A. ): 502,963 mii lei

din care:

Valoarea de construcții-montaj: 176,891 mii lei

2. Eșalonarea investiției:

Anul I - 100%.

3. Durata de realizare a investiției: 3 luni

4. Capacități: cazane de încălzire: 1 × 350 kW; schimbător de căldură în plăci 1 × 80 kW; pompe de circulație, butelie de egalizare presiune, stație de dedurizare apă

