



**CALITATEA APEI EPURATE - EFLUENT EPURAT PARTIAL eST:**

Efluent epurat parțial eST	Număr depășiri încărcare				
	CB05	CCO	Suspensii solide	Fosfor	Azot
	≤45533 kg/zi	≤135043 kg/zi	≤60480 kg/zi	≤2048 kg/zi	≤13859 kg/zi
SO	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25
Număr depășiri	0	0	0	0	0
EA	0	0	0	0	0
NS realizat	da	da	da	da	da

**DEBIT MEDIU EPURAT COMPLET (iB):**

Debit mediu epurat complet (iB)	SO pentru debit epurat complet	NS realizat (da/nu)
mc/s	mc/s	da
5,77	≥ 4,5	

**DEBIT MEDIU EPURAT PARTIAL (iM):**

Debit mediu epurat parțial (iM)	SO pentru debit epurat parțial	NS realizat (da/nu)
mc/s	mc/s	da
6,72	≤ 10	

**(b) Analiza Excluderilor Admisibile:**

S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. nu a solicitat AMRSP aprobarea unor evenimente/incidente care sa constituie motiv de Excluderi Admisibile.

**(c) Rezultatele evaluarii Nivelului de Serviciu B1:**

Verificarile efectuate de AMRSP confirma faptul ca, pentru perioada 01.11.2018 - 31.10.2019, S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. s-a conformat cerintelor impuse prin Actul Adicional nr. 10/2013 la Contractul de Concesiune, drept pentru care s-a decis **Certificarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate.**

*Decizia Consiliului Executiv al AMRSP cu privire la aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate va fi transmisa imediat dupa redactare. Constatara ulterioara emiterii Deciziei Consiliului Executiv al AMRSP cu privire la aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei Epurate a unor informatii care contrazic datele raportate de catre SC Apa Nova Bucuresti SA privind perioada de evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei.*

Cu deosebita consideratie,

**Director General**  
**Adrian CRISTEA**

**Director Servicii**  
**Ciprian CARNUTA**

**Sef Compartiment**  
**ing. Madalina COLIU**

**Intocmit**  
**ing. Mihail ALEXANDRESCU**  
**Responsabil monitorizare Nivel de**  
**Serviciu B 1**