

**Municipiul Bucuresti**  
**Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP**

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5, Bucuresti  
Tel./Fax. 021.311.21.18; 021.311.20.63  
e-mail : [secretariat@amrsp.com.ro](mailto:secretariat@amrsp.com.ro);  
[www.amrsp.com.ro](http://www.amrsp.com.ro)

CIF 26246549  
Cont RO74TREZ70521F155000XXXX  
Trezoreria sector 5, Bucuresti



---

**Compartimentul Verde, Sport, Apa si Canalizare**

**Catre: S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.**  
**Domnului Director General Jorj Madalin MIHAILOVICI**

**Scrisoare de Certificare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu**  
**A7 - Randamentul sistemului de alimentare cu apa potabila pentru perioada de Evaluare a**  
**Continuarii Conformitatii 01.01.2018 ÷ 31.12.2018**

In cadrul sedintei Consiliului Executiv al AMRSP din data de **07.02.2019**, a fost analizat *Referatul de Evaluare a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A7 - Randamentul sistemului de alimentare cu apa potabila*, inaintat Consiliului Executiv al AMRSP de Directorul Serviciii, intocmit in baza concluziilor verificarilor informatiilor prezentate de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. in cadrul Raportului privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu **A7 - Randamentul sistemului de alimentare cu apa potabila**, transmis cu adresa nr. 19005861/18.01.2019. Conform Contractului de Concesiune pentru Nivelul de Serviciu **A7 - Randamentul sistemului de alimentare cu apa potabila**, dupa realizarea Conformitatii Initiale, certificata de Consiliul Executiv al AMRSP prin Decizia nr. 1/2011, Evaluarea Continuarii Conformitatii se face la intervale de 12 luni de la ultima Certificare a Conformitatii (*Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 8/2018*).

**In conformitate cu:**

- prevederile clauzelor 10.2 si 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;
- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii din Contractul de Concesiune;
- prevederile art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f) din Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Aditional la Statutul AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;
- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 1/2011, nr. 2/2012, nr. 2/2013, nr.3/2014, nr. 2/2015, nr. 13/2016, nr. 4/2017 si nr. 8/2018;

**Tinand seama de:**

- Raportul Comisiei de Experti din noiembrie 2005, privind stabilirea Nivelul Standardului de Baza precum si a unor masuri privind imbunatatirea modalitatii de evaluare a NS A7;
- Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr. 12 / 30.03.2006 - privind punerea in aplicare a recomandarilor si Deciziei Comisiei de Experti cu privire la Nivelul Standardului de Baza pentru Nivelul de Serviciu A7 - Volumul apei facturate ca procentaj din volumul apei produse;
- HCGMB nr. 147/2006 privind aprobarea actului aditional la Contractul de Concesiune

nr.1239/29.03.2000 incheiat intre Municipiul Bucuresti in calitate de Concedent si S.C. Apa Nova Bucuresti S.A in calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru Municipiul Bucuresti;

- prevederile art.1.4, cap.VIII din Actul Aditional nr. 6 / 2009 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 358 / 2009;
- prevederile art.17. Modificarea Nivelului de Serviciu „Volumul apei facturate ca procentaj din volumul apei produse” din Actul Aditional nr. 10/2013 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 245/2013;

si de:

- Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 10 /21.03.2014 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de stabilire a volumelor furnizate si nefacturate ce intra in calculul Nivelului de Serviciu A7 – Randamentul Sistemului de Alimentare cu Apa Potabila

**Avand in vedere:**

**(a)** valorile din tabelul rezumativ prezentat de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.:

Volum total produs	165 730 027 m <sup>3</sup>
Volum furnizat si facturat	130 323 519 m <sup>3</sup>
Volum furnizat si nefacturat	657 898 m <sup>3</sup>
Volum total Excluderi Admisibile	1 018 836,45 m <sup>3</sup>
Standard Obiectiv	67%
Nivel de Serviciu realizat	79,52%

**(b)** Analiza Excluderilor Admisibile:

Pentru Nivelul de Serviciu A7 – Randamentul sistemului de Alimentare cu Apa Potabila, Contractul de Concesiune nu contine prevederi legate de Excluderi Admisibile.

In conformitate cu Decizia Consiliului Executiv AMRSP nr.29/2010 privind aprobarea tipurilor de Excluderi Admisibile, ce a avut la baza Raportul Comisiei de Experti din Septembrie 2010 referitor la incadrarea, conform Bunei Practici Industriale a Consumurilor Tehnologice in categoria Excluderilor Admisibile, pentru perioada de evaluare 01.01.2018 ÷ 31.12.2018 SC Apa Nova Bucuresti SA a solicitat in cadrul privind Raportului privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A7 – Randamentul sistemului de alimentare cu apa potabila nr. 19005861/18.01.2019 aprobarea unui numar de 11 propuneri de Excluderi Admisibile, dupa cum urmeaza:

Volume Tehnologice	Tip EA	Volum [mc]
Spalari apeducte	A7.1.1	180 000,00
Spalari rezervoare	A7.1.1	314 457,28
Spalari capete terminus	A7.1.2	395 009,17
Umplere autocuratitoare	A7.1.2	41 680,60
Inlocuire vane, hidranti etc.	A7.1.2	44 854,73
Inlocuire planificata tronson	A7.1.2	18 026,74
Inlocuire bransament	A7.1.2	149,70
Punere in functiune conducta noua	A7.1.2	3 336,04
Spalare statii pompare ape uzate	A7.3	11 819,52
Avarii provocate de terti	A7.4	9 501,00
Volumul tehnologic utilizat in cadrul activitatii de inchideri/deschideri bransamente	A7.6	1,67
<b>TOTAL</b>		<b>1 018 836,45</b>

Dupa verificarea documentelor justificative si dupa clarificarile obtinute de reprezentantul AMRSP, au fost analizate si aprobate urmatoarele tipuri de Excluderi Admisibile, a caror valoare este **1 018 836,45 m<sup>3</sup>**, respectiv:

- EA cod A7.1.1 - Spalari apeducte, Spalari rezervoare;
- EA cod 7.1.2 - Spalari capete terminus, Umplere autocuratitoare, Inlocuiri vane si hidranti, Inlocuire planificata tronson, Inlocuire bransament, Punere in functiune conducta noua;
- EA cod 7.3 - Spalare statii de pompare ape uzate;
- EA cod 7.4 - Avarii provocate de terti;
- EA cod 7.6 - Volumul tehnologic utilizat in cadrul activitatii de inchideri/deschideri bransamente

(c) Rezultatul evaluării Nivelului de Serviciu A7 – Randamentul sistemului de alimentare cu apă potabilă, ținând seama de verificările efectuate de AMRSP:

$$NSA7 = \frac{V_{\text{furnizat facturat}} + V_{\text{furnizat nefacturat}}}{V_{\text{produs}} - EA} \times 100\%$$
$$NSA7 = \frac{130323519 + 657898}{165730027 - 1018836,45} \times 100\% = 79,52\% > 67\%(\text{SO})$$

s-a decis **Certificarea Continuarii Conformității Nivelului de Serviciu A7 – Randamentul sistemului de alimentare cu apă potabilă pentru perioada de Evaluare a Continuarii Conformității 01.01.2018 ÷ 31.12.2018**, având în vedere menținerea valorilor Nivelului de Serviciu A7 peste valorile Nivelului Standard Obiectiv de 67%.

*Decizia Consiliului Executiv al AMRSP cu privire la aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformității Nivelului de Serviciu A7 – Randamentul sistemului de alimentare cu apă potabilă va fi transmisă imediat după redactare.*

*Constatarea ulterioară emiterii Deciziei Consiliului Executiv al AMRSP cu privire la aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii Conformității Nivelului de Serviciu A7 – Randamentul sistemului de alimentare cu apă potabilă a unor informații care contrazic datele raportate de către S.C. Apa Nova București S.A. privind perioada de evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei.*

Cu deosebită considerație,

**Director General  
Adrian CRISTEA**

**Director Servicii  
Ciprian CARNUTA**

**Sef Compartiment  
Ing. Madalina COLIU**

**Intocmit  
Ing. Mihail ALEXANDRESCU  
Responsabil monitorizare  
Nivel de Serviciu A7**